

Общество с ограниченной ответственностью  
«Уфаэнергоучет»

тел. (347) 241-33-99, e-mail: metrology@ufaeu.ru

регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.310083

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**о поверке № С-ГЕШ/02-03-2022/140495990**

Действительно до 01.03.2023

Средство измерений Мегаомметр ЭС0202/2-Г,  
рег. № 14883-95

наименование, тип, модификация средств измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 40426

в составе —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ГОСТ 8.409-81 «ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки».

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Мера-имитатор Р40114, рег. № 10980-87, зав. № 518, 4 р.; Мера-имитатор Р40115, рег. № 10980-87, зав. № 356, 4 р.; Магазин сопротивления рычажный Р4002, рег. № 2224-66, зав. № 5289, 4 р.

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 22 °С, относительная влажность воздуха 48 %, атмосферное давление 101 кПа.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 140495990

Знак поверки:



Начальник лаборатории  
должность руководителя или уполномоченного лица

подпись

Галимов Айрат Ишдавлетович  
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Ахметьянова Азиза Шакировна  
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 02.03.2022