

Общество с ограниченной ответственностью

«Уфаэнергоучет»

тел. (347) 241-33-99, e-mail: metrology@ufaeu.ru

регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.310083

СВИДЕТЕЛЬСТВО о поверке № С-ГЕШ/02-03-2022/140497706

Действительно до 01.03.2023

Средство измерений Микроомметр Ф4104-М1, рег. № 11742-89

наименование, тип, модификация средств измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 07140

в составе —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ГОСТ 8.409-81 «ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки».

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Магазин сопротивления рычажный Р4002, рег. № 2224-66, зав. № 5289, 4 р.; Магазин электрического сопротивления Р4834, рег. № 11326-90, зав. № 9205, 4 р.; Катушка электрического сопротивления Р310, рег. № 1162-58, зав. № 230443, 3 р.; Катушка электрического сопротивления Р310, рег. № 1162-58, зав. № 050794, 3 р.; Катушка электрического сопротивления Р321, рег. № 1162-58, зав. № 062599, 3 р.; Катушка электрического сопротивления Р321, рег. № 1162-58, зав. № 008747, 3 р.; Катушка электрического сопротивления Р321, рег. № 1162-58, зав. № 085579, 3 р.; Катушка электрического сопротивления Р331, рег. № 1162-58, зав. № 042701, 3 р.

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 22 °С, относительная влажность воздуха 48 %, атмосферное давление 101 кПа.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 140497706

Знак поверки:



Начальник лаборатории

должность руководителя или уполномоченного лица

подпись

Галимов Айрат Ишдавлетович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Абдульменова Луиза Исрафиловна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 02.03.2022